

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,  
электронный адрес)  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Тасеевскому и Дзержинскому районам  
663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,  
ул. Пролетарская № 29 тел. 2-18-80, 2-11-70, ps65gpn@mchskrsk.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 39/1/1-2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение,  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
детский сад № 6 «Сказка»  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио главного государственного инспектора Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Ёлкина С.А. № 39 от 27.08.2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 03 сентября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 04 сентября 2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 05 сентября 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 06 сентября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 07 сентября 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 10 сентября 2018 г. с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 11 сентября 2018 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин., 12 сентября 2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 13 сентября 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 14 сентября 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 17 сентября 2018 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин., 18 сентября 2018 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин., 19 сентября 2018 г. с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин., 20 сентября 2018 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин., 21 сентября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 24 сентября 2018 г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин., 25 сентября 2018 г. с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин., 26 сентября 2018 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин., 27 сентября 2018 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин., 28 сентября 2018 г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Ёлкиным Сергеем Александровичем объекта защиты: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Сказка» (далее МБДОУ детский сад № 6 «Сказка») по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 141

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заведующим МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» Сокрустенко Ириной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
39/1/1	Дверь из помещения спальни 2-ой младшей группы «Непоседы», ведущая непосредственно наружу, открывается не по направлению выхода из здания.	Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3) При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. п.4.2.6 (4) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	28.11.2018
39/1/2	Дверь из помещения спальни группы раннего возраста «Карпузики», ведущая непосредственно наружу, открывается не по направлению выхода из здания.	Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3) При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или про-	28.11.2018

		ектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. п.4.2.6 (4) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио главного государственного инспектора Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору  
Ёлкин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» сентября 2018 года



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

заведующий МБДОУ детский сад № 6 «Сказка»  
Сокрустенко Ирина Анатольевна  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2018 года

\*место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19

